

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

<b>Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)</b> (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
<b>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга</b>		ОГРН 1027804603639
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование		ОКВЭД основной- 85.11
2. Дневной уход за детьми		ОКВЭД Дополнительный- 88.91
<b>Форма собственности</b>	Собственность Российской Федерации	ОКФС-13
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
<b>Организационно-правовая форма</b>	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ-75203
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	Заведующий	Р.П. Тереня
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел.(812)743-25-12	Факс(812)743-25-12
<b>Е-mail объекта</b>	sadik-74@yandex.ru	
<b>Юридический адрес объекта</b>	198332	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Фактический адрес объекта</b>	198332	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>	ОГРН 1027804603639	
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>	198332	
	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А	
	<small>(почтовый адрес)</small>	
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	Администрация Красносельского района	
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	198329	Санкт-Петербург,
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
ул. Партизана Германа д. 3		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава администрации	
Красносельского района Санкт-Петербурга Фадеенко О.Е.		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел.(812)736-98-44	Факс(812) 736-88-88
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>	tuksl@gov.spb.ru	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1.	Пути пешеходного движения									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,9	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие			п.4.1.2	
		0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	нет	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	да	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	Не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	1	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,20	Не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2.	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0		м	нет	0,35-0,4	п.4.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0		%	нет	Не более 5 (1:20)	п.4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4.	Подъемные платформы с вертикальным	0	0	0		м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
<b>2. Входной узел</b>										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1.	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п.4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	п.4.1.12	
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,90	Не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,95	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	наличие	нет	0,85-0,92	п.5.2.15	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствует	да		п.4.1.12	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0		%	нет	Не более 5 (1:20)	п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	1	1	1	Ширина пандуса	м	0,20	0,9-1,0	п.5.2.13	
		1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	40	Не более 5 (1:20)	п.5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	нет	Не более 10 (1:10)	п.5.2.13	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4.	Подъемные платформы с вертикальным наклонным перемещением	0	0	0		м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5.	Подъемники мобильные	0	1	1		наличие	нет		п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6.	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	
		1	1	0	Поперечный уклон	%	1	Не более 1-2	п.5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки	м	нет	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	нет	≥ 1,50	п.5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	нет	≥ 1,85	п.5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	≥ 2,20	п.5.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7.	Входные тамбуры	1	1	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более	м	1,46	Не менее 1,5	п.5.1.7.	
		0	0	0	0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8.	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,0	0,9- 1,2	п.5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	п.5.1.4	
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от	м	нет	От 0,5 до 1,2	п.5.1.4	
		1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1, п.5.1.6	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9.	Прозрачные двери на входе в здание	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,98	Не менее 1,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м				
		1	1	1			0,025	Не более 0,014	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		1	1	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	0,80	Не менее 0,3	п.5.1.4	
		1	1	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,10	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,2	п.5.1.5	
		1	1	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,2	1,2-1,5	п.5.1.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.10.	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонавтоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
<b>3. Пути движения внутри здания</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,35	Не менее 1,5	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,37	Не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,8	Не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п.5.2.7	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.5.2.8	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	нет	Не более 0,013	п.5.2.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,90	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3.	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения	наличие	нет			
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п.5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	0,27-0,33		
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	м	нет	Не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п.5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0		м	нет	Не более 0,8	п.5.2.13, рис.Д.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0		м	нет	Не менее 1,5	п.5.2.13, 5.2.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0		м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7.	Подъемники мобильные	0	0	0		м	нет		п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8.	Лифты	0	0	0		м	нет	Не менее 1,7	п.5.2.18	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9.	Эскалаторы	0	0	0		м	нет		п.5.2.22	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		п.5.2.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.5	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов</b>										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарногигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
4.1	<b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2.	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		0	0	0	на одно рабочее место	кв. м	нет	12,0	п.7.1.13, п.7.7.4	
		1	1	0	на два рабочих места	кв. м	16,8	18,0	п.7.1.13	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,0	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1.	Универсальная кабина	1	1	0	Ширина «К»	м	1,45	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	2,74	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	Наружу	п.5.3.3	
		1	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	нет	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
<b>6. Автостоянки</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
6.1.	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	20	Не далее 50	п.4.2.2	
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п.4.2.1	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	нет	Не менее 1,5	п.4.2.1	

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: 743-09-15 телефон	Заместитель заведующего по государственным закупкам Должность	Мокиева И.Л. ФИО	«5» апреля 2021г. (подпись)
Согласовано: 743-25-12 телефон	Заведующий Должность руководителя обследованного объекта	Тереня Р.П. ФИО	«5» апреля 2021г. (подпись)