

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027804603639
(полное и сокращенное наименование объекта)	

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)	
1. Дошкольное образование	ОКВЭД основной- 85.11
2. Дневной уход за детьми	ОКВЭД Дополнительный- 88.91

Форма собственности	Собственность Российской Федерации	ОКФС-13
(указывается форма собственности по ОКФС)		

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ-75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Р.П. Тереня
---	------------	-------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812)743-25-12	Факс(812)743-25-12
---	--------------------	--------------------

Е-mail объекта	ds74krsl@obr.gov.spb.ru
-----------------------	-------------------------

Юридический адрес объекта	198332	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А
(индекс)		(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	198332	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А
(индекс)		(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	ОГРН 1027804603639
--	--------------------

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	198332
Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А (почтовый адрес)	

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Красносельского района
(указывается организационно-правовая форма и название организации)	

Юридический адрес вышестоящей организации	198329	Санкт-Петербург,
(индекс)		(почтовый адрес)
ул. Партизана Германа д. 3		

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга Фадеенко О.Е.	

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.(812)736-86-06	Факс(812) 736-88-88
---	--------------------	---------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	tuksl@gov.spb.ru
--	------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Красносельского района										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 28 корп. 2 лит. А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3987										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи										
Кадастровый номер объекта	78:	40:	008304:	19							
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,9	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	нет	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия «К», «О», «С»	м	-	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		1	1	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	

		1	1	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,2	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2.	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1.	Наружные лестницы									
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,9	Не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	

		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	>1м	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	>1м	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2.	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
		1	1	1	Ширина пандуса	м	0,2	1,0	Рис.Д9 «пандусы»	
		1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	40	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	-	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.5.	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.6	Входные площадки								
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3
		1	1	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 5.1.3
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
		0	0	0	Высота площадки	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,5	$\geq 1,50$	п. 5.1.3
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	4	$\geq 1,85$	п. 5.1.3
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	$\geq 2,20$	п. 5.1.3
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	$\geq 2,20$	п.5.1.3
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.7.	Входные тамбуры								
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,46	Не менее 1,5	5.1.7.
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.7
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.8.	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
		1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	

		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0						
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9.	Вестибюли общественных зданий	1	1	0						
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания									
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		

		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,35	Не менее 1,5	п. 5.2.1		
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,37	не менее 0,9	п.5.2.2		
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,8	не менее 1,4	п.5.2.2		
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	не менее 1,2	п.5.2.2		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7		
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
		1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4		
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.3.	Внутренние лестницы										
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9		
		1	1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п. 5.2.15		

		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,003	0,27-0,33		
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,08	не менее 0,045	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,08	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4.	Пандусы стационарные	0	1	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	1	1						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7.	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8.	Лифты	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9.	Эскалаторы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации									
		1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.1. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.1.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.1.2.	Помещения для приема посетителей	1	1	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
		1	1	0	на одно рабочее место	кв. м	12,0	12,0	п.7.1.13, п.7.7.4
		1	1	0	на два рабочих места	кв. м	16,8	18,0	п.7.1.13
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,0	Не менее 1,0	п.7.1.9
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
5.1.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	0	Ширина «К»	м	1,0	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Глубина «К»	м	1,47	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	Наружу	п.5.3.3
		1	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11

		0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНИП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,3	не менее 0,75	п. 5.3.3 рис Д.11	
6. Автостоянки										
	Название зоны								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
6.1.	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0						

Заполнил Анкету:
743-25-12
телефон

старший воспитатель
Должность

Карнильева Ж.В.
ФИО

(подпись)

«28» апреля 2022г.

Согласовано:
743-25-12
телефон

Заведующий
Должность руководителя обследованного
объекта

Тереня Р.П.
ФИО

(подпись)

«28» апреля 2022г.